Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Protezione Civile
e Uffici Territoriali del Genio Civile
Unità Operativa Semplice
Genio Civile di Caserta
214.02.02

Il Dirigente

Al Comune di Piedimonte Matese
Area Tecnica- Settore III LLSSPP
PEC: protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Arrivo N. 19363/2026 del 21-07-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Parere ai fini della verifica di compatibilità ex art. 89 D.P.R. n. 380/2001 e art. 15 comma 2 L.R. n. 9/1983 **–** PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) Strutturale Comune di Piedimonte Matese (CE) - Indizione della Conferenza di pianificazione decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 come modificato dal D.lgs. n. 127/2016.
Richiesta perfezionamento documentale

Premesso che codesto Comune:

- con nota prot. n. N. 17826/2026 del 06-07-2026, acquisita al prot. reg. n. 0600077/2026 del 06/07/2026, ha indetto la Conferenza di pianificazione decisoria per l'ottenimento dei necessari pareri sul PUC Strutturale in oggetto, tra cui quello di competenza dei questa U.O.S. Genio Civile di Caserta;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 29.12.2025 è stato adottato il Piano Strutturale del Comune (PSC) di Piedimonte Matese;
- con la citata nota prot. 17826/2026 ha comunicato il link per la consultazione degli elaborati tecnici del PSC adottato.

Prima di entrare nel merito degli elaborati tecnici, si rappresenta che, ai fini dell'emissione del parere di competenza di questo Genio Civile, è necessario presentare lo studio geologico-sismico prescritto dagli artt. 11 e 12 della L.R. n. 9/1983, previsto per la formazione dello strumento urbanistico generale.

All'esito della consultazione degli elaborati tecnici, è risultato che la Relazione geologico-tecnica_PDM_PUC_MARZO 2015, non tiene conto dell'attuale NTC 2018, approvate con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018, al pari della carta della zonizzazione del territorio in prospettiva sismica. Come pure, per le aree suscettibili di instabilità non è stato affrontato lo studio sismico di Livello 2, finalizzato alla stesura della Carta della Microzonazione Sismica, come previsto dal capitolo 1.7.3 degli I.C.M.S. 2008.

Atteso che la componente strutturale del PUC, pur non attribuendo direttamente diritti edificatori, contiene scelte localizzative e conformative del territorio, a valle dello studio geologico-sismico sopra richiamato deve essere espressa la compatibilità tra le condizioni geomorfologiche-sismiche del

territorio e le previsioni strutturali di pianificazione; la compatibilità può essere resa congiuntamente dal pianificatore e dal geologo.

Con riferimento all'elaborato R.2 - Sintesi della Disciplina Normativa, si rappresenta che non è di facile consultazione per la mancata corrispondenza tra l'indice e il contenuto dell'elaborato, e, in alcuni punti, sembra non completo.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Strutturale Comunale devono riportare la sintesi delle invarianti strutturali relative all'assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio, nonché le eventuali prescrizioni per l'uso del suolo.

Inoltre, poiché le NTA costituiscono parte integrante del PSC, tutti gli articoli che prevedono la realizzazione di interventi devono contenere un espresso rinvio alle disposizioni del Piano Operativo.

Per gli immobili ricadenti in aree classificate a rischio o individuate come critiche dallo studio geologico-sismico ex artt. 11 e 12 della L.R. n. 9/1983, nelle more della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio, le NTA dovranno richiamare le disposizioni contenute nel Piano di Emergenza Comunale, eventualmente aggiornato sulla base delle risultanze del citato studio.

La verifica eseguita sul formato degli elaborati pubblicati non ha avuto esito positivo. Si rammenta, pertanto, che la documentazione e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente, in formato PAdES con campo firma visibile, dal tecnico redattore di ogni specifico elaborato per la propria competenza e responsabilità. Così pure, le carte dell'ubicazione e i certificati delle indagini in sito e di laboratorio devono essere firmati digitalmente dai responsabili delle ditte esecutrici ognuno per la propria competenza e responsabilità.

Da ultimo, si ricorda che gli elaborati integrativi dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte Matese, nella sezione dedicata di "Amministrazione trasparente", ai fini dell'acquisizione dell'efficacia degli atti, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, e il relativo collegamento ipertestuale (link) dovrà essere comunicato a quest'Ufficio.

La Dirigente
ing. Elisabetta Romano

ELISABETTA
ROMANO
REGIONE
CAMPANIA
Dirigente
21.07.2026
13:52:29
GMT+02:00

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Protocollo Arrivo N. 19363/2026 del 21-07-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente